

Opprettet : 05.05.2022
Revidert :
Godkjent av: Stig Johansen

**Retningslinje
Elbillading**



Omfang

Alle målepunkt boliger / fritidsboliger i Kystnett AS forsyningsområde.

Ansvar

Installatøren velger og dokumenterer løsning i henhold til gjeldende normer og forskrifter.

Arbeidet skal forhåndsmeldes Kystnett AS og godkjennes før arbeidet igangsettes.

Meldingen skal inneholde informasjon om høy last/elbillader og UI-variasjon

Beskrivelse

Begrensning av sikringsstørrelse i forbindelse med ladeuttak for elbil / hybridbiler.

Maks sikringsstørrelse på kursene er satt til 20A / 2-fase og 16A / 3-fase, gjelder montering av ladeuttak på eksisterende boliger / fritidsboliger.