

Opprettet : 05.05.2022  
Revidert :  
Godkjent av: Stig Johansen

**Retningslinje**  
**Tilknytningsskap NEK399**



### **Omfang**

Alle målepunkt i Kystnett AS forsyningsområde.

### **Ansvar**

Installatøren velger og dokumenterer løsning i henhold til gjeldende normer og forskrifter. Arbeidet skal forhåndsmeldes Kystnett AS og godkjennes før arbeidet igangsettes.

### **Beskrivelse**

Det skal etableres tilknytningsskap i henhold til NEK399 ved alle ny-installasjoner. Skapet skal plasseres lett tilgjengelig og inntil husvegg.

For eksisterende anlegg der det gjøres endringer, er det behov for presiseringer:

- Overgang fra luftnett til kabel utløser krav om utvendig tilknytningsskap.
- Ved full renovering av anlegg / installasjon som gjøres etter gjeldende NEK400, skal utvendig tilknytningsskap benyttes.
- Dersom det er flere boenheter på samme stikkledning og en kunde ønsker effekt-økning som medfører at stikkledningen må byttes, skal det opprettes tilknytningsskap kun til kunden som utløser endringen.
- Dersom effekt-økning medfører til at stikkledning må byttes, utløser det et krav om utvendig tilknytningsskap. Om denne økningen ikke medfører til bytte av stikkledning så utløser det allikevel krav til Tks-skap om følgende punkter i henhold til Paragrafen 35 (1/88) ikke er opprettholdt:
  - Minste adkomst høyde må være 1,8 m.
  - Gangbane frem til vernet må være minst 1 m bred.
  - Det må være ordnet permanent belysning.
  - Ved plassering på loft må det være anordnet permanent trapp.Med permanent trapp menes ikke løs stige / gardintrapp / stol etc.
- Etablering av egen utleiedel der en ønsker måler / egen stikkledning, utløser krav om utvendig tilknytningsskap.
- Endring av inntakssikring med hensyn til økning fra 2 til 3 faser på luftinntak skal dette utløse krav om utvendig tilknytningsskap om ikke følgende punkter i henhold til Paragrafen 35 (1/88) er opprettholdt:
  - Minste adkomst høyde må være 1,8 m.
  - Gangbane frem til vernet må være minst 1 m bred.
  - Det må være ordnet permanent belysning.
  - Ved plassering på loft må det være anordnet permanent trapp.Med permanent trapp menes ikke løs stige / gardintrapp / stol etc.